



检测报告

项目名称: 黑龙江明水金桥热电股份有限公司
有组织废气监测项目

委托单位: 黑龙江明水金桥热电股份有限公司

检测类型: 委托检测

样品类别: 废 气

黑龙江汇川检测有限公司
2024年03月06日编制

声 明

1. 本报告只适用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对采样或送样分析结果负责。
3. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况及环境条件下的项目检测值。
4. 本报告涂改无效, 部分复印无效。
5. 本报告无黑龙江汇川检测有限公司的 CMA 标识、检测检测专用章、骑缝章无效。
6. 如对本检测报告有书面异议, 请于收到报告后 7 日内向黑龙江汇川检测有限公司提出, 逾期不予受理。

单位: 黑龙江汇川检测有限公司

地址: 哈尔滨市松北区智海街深哈万科城 10 号地 5-110 号商服

邮编: 150000

电话: 0451-51034697

邮箱: HLJHCJC@126.com

一、检测信息

委托单位	黑龙江明水金桥热电股份有限公司		
联系人	徐明杰	联系电话	15636552678
采(送)样人	朱梓源、李宏庆等	采(送)样时间	2024.03.01
采样地点	黑龙江省明水县明水镇城东路南向阳村张奎英屯后侧		
样品状态	废气:滤膜采样头等。		
分析人员	朱梓源、李宏庆等	分析时间	2024.03.01~03.03
分析地点	哈尔滨市松北区智海街深哈万科城10号地5-110号商服		

二、检测方法依据及分析仪器

类别	检测项目	检测方法依据	分析仪器		
			名称	型号	编号
有组织废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR3260	HCYQ-047
			电子天平	AG285	HCYQ-009
	二氧化硫	固定污染源废气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR3260	HCYQ-047
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR3260	HCYQ-047
	汞	污染源废气 汞及其化合物 原子荧光分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR3260	HCYQ-047
			非色散原子荧光光度计	PF6-2	HCYQ-023
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼黑度图	JCP-HB	HCYQ-055

三、检测结果

检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	单位
◎1排气筒	烟气量	22407	/	N、m ³ /h
	含氧量	6.3	/	%
	颗粒物实测浓度	2.2	/	mg/m ³
	颗粒物折算浓度	1.8	30	mg/m ³
	颗粒物排放速率	0.05	/	kg/h
	二氧化硫实测浓度	7	/	mg/m ³
	二氧化硫折算浓度	6	200	mg/m ³
	二氧化硫排放速率	0.16	/	kg/h
	氮氧化物实测浓度	170	/	mg/m ³

检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	单位
	氮氧化物折算浓度	139	200	mg/m ³
	氮氧化物排放速率	3.81	/	kg/h
	汞实测浓度	0.0035	/	mg/m ³
	汞折算浓度	0.0029	0.05	mg/m ³
	汞排放速率	0.00008	/	kg/h
	烟气黑度	<1	1	级

注: 1、检测数据中如有“L”则表示结果低于检出限, 其数值为检出限。

2、标准限值参照《锅炉大气污染物排放标准》表三 (GB13271-2014) 要求。
以下无正文

报告编制人: 张峰

审核人: 李强

授权签字人:

签发日期: 2024 年 3 月 6 日

